



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

infrax

Nr teller :

N° comp :

40896588

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 104/20200

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek: Processie weg 31 1820 Steendikerzeel

Eigenaar: Dewulf Adres: idem

Installateur: Bestaande installatie BTW / TVA:

Datum van het onderzoek: 15/03/12 Ik. / C.I.: Bal A.

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison

Spanning: 3x230V Meter / bord verbinding: XNB 4x10 Max. beveiliging: 40A

Aardelektrode: lus Isolatie: 4,03 Aantal verdeelborden: 1

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (OK, NOK) for various parameters.

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK

Aansluitingen: Raccordements: OK NOK

Inbreuken/Infractions: Opmerkingen/Remarques:

Controle voor verzwaaring van elektrische installatie tot max 40A. geen inbreuken vastgesteld.

Conclusion: De installatie is conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden...

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport, showing results for 276bis AK, 274 AK, etc.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 15/03/2037

ELECTRO-TEST V.Z.W. Alexander BRL Inspecteur Gsm +32 473 35 14 77

Vertical text on the left margin: Rapport E.T. E.I. 1.04

Vertical text on the right margin: N° O.T.E. 1) Job Ibrahion de conseillère P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...