



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl  
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P006p3 6457  
 N 056863

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: ..... Aanvrager: MACO

Verantwoordelijke voor de werken: ..... Installatie: ..... Eigenaar of beheerder: .....  
 Naam, Voornaam: MACO S.p.A Naam, Voornaam: 2. H. 0205 MATEY I  
Min 2002 Adres: Colonne Fawcett 55 Brussel et stage 28  
 Ident. Kaart nr.: ..... Post nr. + Stad: 3000 Leuven Grünberg  
 BTW nr.: BE ..... Tel: .....

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....  
 Art 270  Ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271bis  Wooneenheid  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  Huishoudelijke werkeenheden  
 Art 271  periodiek  controle  .....  Art 88  Art .....  Gemeenschappelijke delen  
 Art 276  verzekering  Art 276bis: verkoop van een wooneenheid  Art .....  Art .....  Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:  
 Gegevens verdelers: EAN 54 744 88 6000 262 74 48  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr.: 3461400 Meterstand dag: ..... nacht: .....  kWh excl. nacht meter:  
 Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  ..... nr.: ..... Meterstand: .....  
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>n</sub>:  230V  3x230V  3N400V  ..... Type aardelektrode:  
 Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  aardingslus  pen / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord: ..... X 20 mm<sup>2</sup> - Type: .....  .....  
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15  
 Zie bijlage:

Metingen - testen - controles - verzegeling:  
 Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >/>doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 3 Ω  Algemeen isolatieniveau: 20 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI  
 Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenissen van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	.....	Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	.....	.....
Inbreuken Bestaande installatie	.....	Aangestelde DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil	.....	Naam:
Opmerkingen	<u>Geen Toestellen, geen armaturen</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil	.....	.....

Besluit(en):  
 De nieuwe installatie voldoet ~~aan~~ aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 21.08.2009 door hetzelfde erkend organisme (\*)

Agent bezoeker: Seebek Agent nr.: 693 Datum: 18.08.2009 Voor de directeur generaal: Handtekening  
 Aantal bijlagen:  Situatieschema(s): 1  Eendraafschema(s): 1  .....

De proces-verbaal dient bevestigd te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst energie dient bij ieder ongeval, rechtsbreuk of onrechtstreekse toetsing van elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overgang zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overdragen niet verboden zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog bezicht.